

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ **C-RU.Э031.B.00423**
(номер сертификата соответствия)

ТР **1390540**
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место-
нахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Акустик Ру», ОГРН 1057748143078
Юридический адрес: 115054, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д.33, стр.2, офис 21, Россия
Фактический адрес: 115054, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д.33, стр.2, офис 21, Россия
тел.8 (495) 785-10-80, email: support@acoustic.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место-
нахождение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью "Альянс"
Юридический адрес: 125362, г. Москва, ул. Циолковского, д.6, Россия
Фактический адрес: 140070, Московская область, Люберецкий район, посёлок Томилино,
ул. Гоголя, д. 39/1, Россия, тел.+7 (495) 575-57-63, email: info@echocor.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации,
выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью
"Ланта Центр" (ООО "Ланта Центр"), 107589, г. Москва, ул. Красноярская,
д. 17, тел. +7(495)675-85-81, факс +7(495)675-85-81, ОГРН 1137746804612,
аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ЭО31 выдан 19.05.2014 года,
Федеральной службой по аккредитации

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации,
позволяющая идентифицировать объект)

Панели декоративно-отделочные звукопоглощающие для стен и потолков "Флексакустик"
("Flexakustik") из меламина, толщиной от 30 мм до 150 мм, выпускаемые по ТУ 22.21.41-
015-85778346-2017.
Договор № 010617 от 01 июня 2017 года
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП)
Код ОК 034(ОКПД 2)
22.21.41

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА
(ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

(наименование технического регламента (технических
регламентов), на соответствие требованиям которого
(которых) проводилась сертификация)

Технического регламента о требованиях
пожарной безопасности (Федеральный закон от
22.07.2008г. № 123-ФЗ в ред. Федеральных
законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 №
185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 №
234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 №
244-ФЗ). (См. приложение - бланк № 0552406)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
3921190000

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № ТР17-09-01/1 от 01.09.2017г. ИЛ ООО
"Ланта Центр", аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21ГА49 от
05.10.2015г, 107589, г. Москва, ул. Красноярская, д. 17

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств соответствия
продукции требованиям технического регламента
(технических регламентов))

Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 №
ЦОТК.МК001.К000111 от 17.07.2017 г. выдан ОС ООО «Ланта Центр»
свидетельство № ЦОТК ИДВ0.RU.ОС.МК001 от 20.02.2017г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с **01.09.2017** по **31.08.2020**



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

А.С. Шмырева

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

П.Ю. Смолин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ЭО31.B.00423
(обязательная сертификация)

ТР 0552406
 (учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ)

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	Группа горючести – слабогорючие (Г1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	Группа воспламеняемости – трудновоспламеняемые (В1)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Группа дымообразования – с умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Группа токсичности – умеренноопасные (Т2)



Руководитель
 (заместитель руководителя)
 органа по сертификации
 подпись, инициалы, фамилия

А.С. Шмырева

А.С. Шмырева

Эксперт (эксперты)
 подпись, инициалы, фамилия

П.Ю. Смолин

П.Ю. Смолин