



М Ч С Р о с с и и
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ»
ОС «ПОЖТЕСТ» ФГУ ВНИИПО МЧС России

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Тел./факс: (495) 529-85-61. Тел.: (495) 521-23-33, 521-54-33, 521-27-36, 529-77-32, 529-91-19, 521-27-65, 521-25-56.
E-mail: info@pojtest.ru http://www.pojtest.ru

14.01/2010 № 15-1-05/42
на № _____ от 22.12.2009

Генеральному менеджеру
ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция
Рус»

О.В. Дорину

О необходимости обязательного под-
тверждения соответствия

ул. Смычка, д. 60, г. Егорьевск,
Московская обл., 140300
фактический адрес: Переведеновский пер.,
д. 21, стр. 8а, г. Москва, 105082
тел.: (495) 660-93-70,
факс: (495) 660-93-71

Настоящим сообщаю, что не требует обязательного подтверждения соответствия требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ниже следующая продукция: материал и комплектующие потолочной подвесной системы производства Escophon, изготовленные из оцинкованной стали.

Материал и комплектующие потолочной подвесной системы, изготовленные из оцинкованной стали являются негорючими материалами, т.е. выполняют требования статьи 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, установленные для каркасов подвесных потолков.


При необходимости испытательная лаборатория ФГУ ВНИИПО МЧС России может провести соответствующие испытания.



Ответственность за правильность представленной в запросе информации несет ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус».

Руководитель

Н.П. Копылов



А.И. Терешкин
тел. (495)5212792